



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 73
комбинированного вида
Приморского района
Санкт-Петербурга

197373, Санкт – Петербург,
ул. Планерная, д. 55, к. 2, литер А
тел. (812) 307-36-64

ОКПО 48924570 ОКОГУ 23280

ОГРН 1027807585112

ИНН/КПП 7814088663 / 781401001

03.12.19 № 37
на № _____ от _____

Начальнику ОНДПР Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Курскому Д.В.

Отчет

об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений
с приложением копий документов, содержащих сведения,
подтверждающих устранение нарушений

Во исполнение предписания ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 25.09.2019 № 2-22-659/1/1 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) предоставляет информацию о проведенных мероприятиях по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

1. Заполнение дверного проема в помещении прачечной, расположенной на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками, соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. Установлены новые двери.
2. Заполнение дверного проема в помещении пищеблока, расположенного на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками, соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. Установлены новые двери.
3. Размещение и уклон лестниц 3-го типа, ведущих из помещений 2-го этажа здания соответствует Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Установлены новые лестницы.

Приложение:

1. Копия предписания от 25.09.2019 № 2-22-659/1/1. (2 л.)
2. Копия акта испытания крылец и лестниц от 30.08.2019г. (1 л.)
3. Фотоматериалы (3 л.)

Заведующий

М.А. Волкова